

Informe de resultats

Versió: 1 **Comanda:** 2021/66 **Data comanda:** 01/03/2021 **Tipologia:** Aigua **Subtipus:** Aigua consum
Client: CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA GARROTXA
Adreça: Ctra. de Riudaura , 94
Mostra: 2021/A-44 PM_07 FONT HOSTAL NOU
Origen: Aigua consum - Abastament
Recepció: 01/03/2021 **Inici anàlisi:** 01/03/2021 **Fi anàlisi:** 06/04/2021
Condició de la mostra: REFERIGERADA
Responsable presa: * Consorci SIGMA - Àrees de Medi Ambient i Salut Pública
Referència del client: AJ. VALL DE BIANYA

DETERMINACIONS IN-SITU (aportades pel client)

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Clor residual lliure (det.externa)		0,67	mg/L		
* Clor total (det.externa)		0,74	mg/L		

PARÀMETRES INDICADORS

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Amoni	0,50 mg/L	0,13	mg/L	PNT/A/30	
* Clor combinat	2,0 mg/L	0,1	mg/L	PNT/A/03	
* Clor residual lliure	1,0 mg/L	0,6	mg/L	PNT/A/03	
* Color	15 mg/L Pt/Co	<1	mg/L Pt/Co	PNT/A/32	
Conductivitat 20°C	2.500 µS/cm	636	µS/cm	PNT/AG/04_r11	10%
* Olor	3 (dilució)	<3	índex dil.	PNT/A/20	
pH	6.5 - 9.5	7,6	unitats pH	PNT/AG/03_r10	0,2u pH
* Sabor	3 (dilució)	<3	índex dil.	PNT/A/20	
* Terbolesa	5 UNF xarxa - 1 UNF dipòsit	0,29	U.N.F.	PNT/A/23_r6	30%

PARÀMETRES MICROBIOLOGIA

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Coliforms totals 37°C	0 ufc/100ml	0	ufc/100 ml	PNT/A/45	
* Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0	ufc/100 ml	PNT/A/28	

PARÀMETRES QUÍMICS

PLAGUICIDES

Triazines

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Atrazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	
* Atrazina-Desethyl	0,1 µg/L	<0,03	µg/L	#	
* Atrazina-Desisopropyl	0,1 µg/L	<0,03	µg/L	#	
* Propazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	
* Simazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	
* Terbutilazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	



SIGNATURES
1.- Maria Mercader i Aulinas (Responsable tècnica) el 19/04/2021 12:54
2.- Isabel Presta Bataller (Tècnica de laboratori) el 19/04/2021 14:25

Codi segur de verificació: ba13346171514d4cb661804a9d478d7
Data d'impressió: 19/04/2021
Pàgina 1 de 2

CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original

Observacions:

- # Analítiques contractades a un laboratori extern. (Informe d'anàlisi a disposició del client)
- Les anàlisis només donen fe de les mostres rebudes.
 - Aquest butlletí no es pot reproduir totalment o parcialment sense l'aprovació del Laboratori Polivalent de la Garrotxa.
 - Valors paramètrics i anàlisi segons el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
 - Informació aportada pel client: descripció i origen de la mostra.

Data informe: 19/04/2021

Tècnica de laboratori Isabel Presta

Responsable tècnica Marta Mercader



SIGNATURES
1.- Marta Mercader i Aulinas (Responsable tècnica) el 19/04/2021 12:54
2.- Isabel Presta Bataller (Tècnica de laboratori) el 19/04/2021 14:25

Codi segur de Verificació: ba1334617154d4acbc661804a9dd78d7
Data d'impressió: 19/04/2021
Pàgina 2 de 2

CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original

Informe de resultats

Versió: 1 **Comanda:** 2021/66 **Data comanda:** 01/03/2021 **Tipologia:** Aigua **Subtipus:** Aigua consum
Client: CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA GARROTXA
Adreça: Ctra. de Riudaura , 94
Mostra: 2021/A-45 PM_06 FONT LLAR D'INFANTS - ZS LA CANYA
Origen: Aigua consum - Abastament
Recepció: 01/03/2021 **Inici anàlisi:** 01/03/2021 **Fi anàlisi:** 06/04/2021
Condicions de la mostra: REFERIGERADA
Responsable presa: * Consorci SIGMA - Àrees de Medi Ambient i Salut Pública
Referència del client: AJ. VALL DE BIANYA

DETERMINACIONS IN-SITU (aportades pel client)

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Clor residual lliure (det.externa)		0,50	mg/L		
* Clor total (det.externa)		0,56	mg/L		

PARÀMETRES INDICADORS

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Amoni	0,50 mg/L	0,12	mg/L	PNT/A/30	
* Clor combinat	2,0 mg/L	0,1	mg/L	PNT/A/03	
* Clor residual lliure	1,0 mg/L	0,5	mg/L	PNT/A/03	
* Color	15 mg/L Pt/Co	<1	mg/L Pt/Co	PNT/A/32	
Conductivitat 20°C	2.500 µS/cm	647	µS/cm	PNT/AG/04_r11	10%
* Olor	3 (dilució)	<3	índex dil.	PNT/A/20	
pH	6.5 - 9.5	7,5	unitats pH	PNT/AG/03_r10	0,2u pH
* Sabor	3 (dilució)	<3	índex dil.	PNT/A/20	
* Terbolesa	5 UNF xarxa - 1 UNF dipòsit	0,14	U.N.F.	PNT/A/23_r6	30%

PARÀMETRES MICROBIOLOGIA

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Coliforms totals 37°C	0 ufc/100ml	0	ufc/100 ml	PNT/A/45	
* Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0	ufc/100 ml	PNT/A/28	

PARÀMETRES QUÍMICS

PLAGUICIDES

Triazines

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
* Atrazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	
* Atrazina-Desethyl	0,1 µg/L	<0,03	µg/L	#	
* Atrazina-Desisopropyl	0,1 µg/L	<0,03	µg/L	#	
* Propazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	
* Simazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	
* Terbutilazina	0,10 µg/L	<0,01	µg/L	#	



SIGNATURES
1.- Maria Mercader i Aulinas (Responsable tècnica) el 19/04/2021 12:54
2.- Isabel Presta Bataller (Tècnica de laboratori) el 19/04/2021 14:25

Codi segur de Verificació: 468a5b2678d44ce68f6f0a4c4eeb52ef
Data d'impressió: 19/04/2021
Pàgina 1 de 2

CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original

Observacions:

- # Analítiques contractades a un laboratori extern. (Informe d'anàlisi a disposició del client)
- Les anàlisis només donen fe de les mostres rebudes.
 - Aquest butlletí no es pot reproduir totalment o parcialment sense l'aprovació del Laboratori Polivalent de la Garrotxa.
 - Valors paramètrics i anàlisi segons el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
 - Informació aportada pel client: descripció i origen de la mostra.

Data informe: 19/04/2021

Tècnica de laboratori Isabel Presta

Responsable tècnica Marta Mercader



SIGNATURES
1.- Marta Mercader i Aulinas (Responsable tècnica) el 19/04/2021 12:54
2.- Isabel Presta Bataller (Tècnica de laboratori) el 19/04/2021 14:25

Codi segur de Verificació: 466a5b2678d44ce68f6f0a4c4eeb52ef
Data d'impressió: 19/04/2021
Pàgina 2 de 2

CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original